



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Colegiul Național "SABIN DRĂGOI" Deva,


Str. G.Barițiu, Nr. 2, Jud. Hunedoara, cod 330065

Tel/Fax: 0040-254216826; E-mail: lpedsdd@yahoo.com

Nr. 1517 din 02-04 2015

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA



În urma adresei dumneavoastră nr. 15-10401 PDV/25.03.2015, înregistrată la C.N. "Sabin Drăgoi" Deva cu nr. 1389/25.03.2015, referitoare la verificarea centralelor termice cu gaz metan, vă comunicăm că am luat la cunoștință constatările din Raportul de verificare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara.


Pentru unitatea noastră s-au constatat nereguli specificate la punctele 5, 6, 8 din raport.

În vederea remedierii neregulilor constatate s-au întreprins următoarele:

- pentru punctul 8 din Raport – s-au afișat la loc vizibil instrucțiunile specifice de exploatare;
- pentru punctele 5 și 6 din Raport, referitoare la înclinația pantei coșului, care trebuie corectată și la coșurile de evacuare a fumului, care necesită căptușeală la interior cu tuburi de oțel inoxidabil, vă rugăm să ne alocați suma de aproximativ 11000 lei, pentru procurarea materialelor și realizarea lucrărilor.

Director,

Prof. ~~Luminița~~ Dana HURGOIU



Administrator de patrimoniu,

ec. Stefan SIMON